

**АКТ  
осмотра выполненных работ**

Санкт-Петербург,  
Богатырский пр., д.61, корп.2, лит.А

« 10 » декабря 2015г.

Комиссия в составе:

Зам директора по АХР	Назарова В.Ю
Гл. бухгалтера	Закутней О.Б.
Хлоратор	Сава В.Г
Рабочий КОРЗ	Иванов А.Н.

осуществила осмотр (проверку) объекта – ГБОУ лицей №64 Приморского района Санкт-Петербурга, а также соответствующих документов на предмет устранения замечаний, указанных в Заключении по проверке объекта социальной инфраструктуры на предмет создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения от 09 октября 2015 года (далее - заключение).

При проверке использовались средства фотофиксации: телефон Айфон 5s .

Комиссией установлено:

1. На входной лестнице выполнены контрастные полосы (фото 1).
2. Приобретена рампа для преодоления высокого порога входной двери к лифтовым помещениям (обеспечена высота порога дверей, в помещении, где расположен лифт, в соответствии с установленной нормой, не более 0,014 м) (фото 2, акт приемки-передачи оборудования).
3. На прозрачных полотнах дверей имеется яркая контрастная маркировка высотой не менее 0,1 м. и шириной не менее 0,2 м (фото 3).


Комиссией сделаны выводы:

1. Замечания, указанные в Заключении от 09 октября 2015 устранены в полном объеме.
2. Яркая контрастная маркировка высотой не менее 0,1 м. и шириной не менее 0,2 м на прозрачных полотнах дверей присутствовала на момент проведения проверки объекта социальной инфраструктуры на предмет создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения 09 октября 2015 года, в состав замечаний по соответствующему Заключению не входила.

**К настоящему Акту прилагаются следующие документы:**

1. Фото входной лестницы с контрастными полосами (фото 1).
2. Фото рампы (фото 2).
3. Фото прозрачных полотен дверей с яркой маркировкой (фото 3).
4. Копия товарной накладной от «09»декабря 2015г.

Зам директора по АХР  
Гл. бухгалтера  
Хлоратор  
Рабочий КОРЗ



Назаров В.Ю  
Закутняя О.Б.  
Сава В.Г  
Иванов А.Н.